



Sede Legale:
Via del Canneto, 14
34015 Muggia (TS)
Italia
info@argussecurity.it
www.argussecurity.it

Sede Operativa
Via del Canneto 14
34015 Muggia (TS)
Italia
Telefono +390402396411
Fax +390402823483

CPR – Construction Products Regulation EU n.305/2011 Declaration of Performance – DoP

Declaration in accordance with Commission Delegated Regulation EU n.574/2014 which amends Annex III of Regulation n.305/2011

CPR – Regolamento Prodotti da Costruzione EU n.305/2011 Dichiarazione di Prestazione - DoP

Dichiarazione ai sensi del Regolamento Delegato UE n.574/2014 della Commissione che modifica l'Allegato III del Regolamento n.305/2011

N°: VE1410CPR

1. Unique identification code of the product-type:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

VMIC404
VMIC422
VMIC602
VMCZ100

VEGA - Analogue 4In/4Out-Rel - Input/output device and short circuit isolator
VEGA - Analogue 4In/2Out-Sup/2Out-Rel - Input/output device and short circuit isolator
VEGA - Analogue 6In/2Out-Rel - Input/output device and short circuit isolator
VEGA - Conventional Zone Module - Input/output device and short circuit isolator

2. Intended use/es:

Usi previsti:

For use in compatible fire detection and alarm system
Utilizzo in sistemi compatibili di rilevamento e allarme antincendio

3. Manufacturer:

Fabbricante:

ARGUS SECURITY Srl

Via del Canneto 14 – Valle delle Noghere – 34015 Muggia – Trieste – Italy
info@argussecurity.it www.argussecurity.it

4. Authorised representative:

Mandatario:

N/A

5. System/s of AVCP:

Sistemi di VVCP:

System 1

6a. Harmonised standard:

Norma Armonizzata:

EN 54-17:2005
EN 54-18:2005

Notified body/ies

Organismi Notificati:

IMQ S.p.A. ITALY, N.B. No. 0051

IMQ CoP Reference:

VMCZ100
VMIC422
VMIC404
VMIC602

0051-CPR-0333
0051-CPR-0334
0051-CPR-0335
0051-CPR-0336



Sede Legale:
Via del Canneto, 14
34015 Muggia (TS)
Italia
info@argussecurity.it
www.argussecurity.it

Sede Operativa
Via del Canneto 14
34015 Muggia (TS)
Italia
Telefono +390402396411
Fax +390402823483

7. Declared performance/s:
Prestazioni Dichiarate:

ESSENTIAL CHARACTERISTICS	CLOSE APPLICABLE	PERFORMANCE	HARMONISED STANDARD
Performance parameters under fire conditions	5.2	PASS	EN 54-17:2005
Operational reliability	4	PASS	
Durability of operational reliability, temperature resistance	5.4, 5.5	PASS	
Durability of operational reliability, vibration resistance	5.9 to 5.12	PASS	
Durability of operational reliability, humidity resistance	5.6, 5.7	PASS	
Durability of operational reliability, corrosion resistance	5.8	PASS	
Durability of operational reliability, electrical stability	5.3, 5.13	PASS	

ESSENTIAL CHARACTERISTICS	CLOSE APPLICABLE	PERFORMANCE	HARMONISED STANDARD
Response delay (response time)	5.2	PASS	EN 54-18:2005
Performance under fire conditions	5.1.4		
Operational reliability	5.1.4	PASS	
Durability of operational reliability, temperature resistance	5.3, 5.4	PASS	
Durability of operational reliability, vibration resistance	5.8 to 5.11	PASS	
Durability of operational reliability, humidity resistance	5.5, 5.6	PASS	
Durability of operational reliability, corrosion resistance	5.7	PASS	
Durability of operational reliability, electrical stability	5.2, 5.12	PASS	

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation

Documentazione Tecnica Appropriata e/o Documentazione Tecnica Specifica:

N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

This document is available on website: www.argussecurity.it (section download for each product)

Questo documento è disponibile sul sito: www.argussecurity.it (nella sezione "download" di ogni prodotto)

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Firmato a nome e per conto del Fabbricante da:

Name: **Charles Lombard**
Nome:

In charge of: **Managing Director**
Funzione:

At: **Trieste**
In:

On: **15th April 2021**
Addì:

Signature
Firma: