

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Argus Security Srl
Via del Canneto, 14, Valle della Noghere
IT-34015 Muggia, Trieste

| Anerkennungs-Nr. / Approval No. | Anzahl der Seiten / No. of pages | gültig vom [TT.MM.JJJJ] / valid from [dd.mm.yyyy] | gültig bis [TT.MM.JJJJ] / valid until [dd.mm.yyyy] |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| G 212032 | 5 | 17.11.2021 | 01.03.2025 |

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Eingangsg-/Ausgangsgerät / Input-/output device
VMC100

Verwendung / Use

in automatischen Brandmeldeanlagen /
in automatic fire detection and fire alarm systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2543:2018-05 / 4.2.2; 4.2.4
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007

Köln, den 17.11.2021

Dr. Reinermann

Geschäftsführer /
Managing Director

i. V. Rabe

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherheitstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherheitstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212032 vom/ dated 17.11.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

| Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject | Typ Type | Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No. | Anerkennungsnr Approval No. |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| Eingangs-Ausgangsgerät / Input/Output Device Aufputzgehäuse / Surface-Mounted Housing Aufputzgehäuse / Surface-Mounted Housing | VMC100 DMB100 MB100 | | |

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212032 vom/ dated 17.11.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

| Art der Unterlage Type of Document | Kennzeichnung der Unterlage Identification of document | Datum/ Revision Date/ Revision | Seiten Pages |
|--|--|---|--|
| Prüfberichte / Test Reports | 180246-AU08+MMF01-PB01 180246-AU08+UCE01-PB01 BMA 11117 100821-AU01+UCE01 100821-AU01-SW01 | 19.08.2021 11.12.2020 05.04.2012 30.01.2012 26.01.2011 | |
| VMC100 Technische Dokumentation / Technical Documentation Installationsanleitung / Installation Instructions Typenschild / Type Label Typenschild / Type Label Stromlaufplan / Circuit Diagram Stückliste / Parts List Konstruktionszeichnung / Cover Wall Module Konstruktionszeichnung / Cover Module PCB Belegungsplan / Faceplan Technische Zeichnung / Technical Drawing | TDS-VMXXX-0007 B SPNK-754431-078 Rev 2.2 SPNK-754463-949 Rev 2.2 L10-MC100-0001 Rev 2.2 SCH-VMC100-0002 BOM-VMC100-001 Rev I SPNK-731296-005 Rev B SPNK-731147-019 Rev A SPNK-758725-494-04F Rev.6 Note for assembler: PCB I/O Modules SPNK-758725-494-04F | 09.03.2021 - - - 04.04.2017 05.10.2020 26.04.2006 31.03.2009 05.12.2005 29.04.2011 | 24 2 1 1 1 4 1 1 11 3 |
| DMB100, MB100 Konstruktionszeichnung Gehäuse / Technical Drawing Housing Konstruktionszeichnung Gehäuse / Technical Drawing Housing | 1 GANG 25mm PATTRESS BOX, MB100, AM-BB-SG25 1 GANG 47mm PATTRESS BOX, DMB100, AM-BB-SG47 | 02.04.2012 02.04.2012 | 1 1 |

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212032 vom/ dated 17.11.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Das Eingangs-/Ausgangsgerät Typ VMC100 kann in Brandmeldesystemen eingesetzt werden.

Jedes Eingangs-/Ausgangsgerät verfügt über einen überwachten Ausgang zur ereignisgesteuerten Ein- oder Abschaltung von externen Einrichtungen.

Das Eingangs-/Ausgangsgerät Typ VMC100 verfügt über eine Linientrennfunktion.

Das Eingangs-/Ausgangsgerät Typ VMC100 darf ausschließlich in den aufgeführten Aufputzgehäusen montiert verbaut werden.

Technische Daten (nach Herstellerangaben)

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Betriebsspannung (DC) | 15 V bis 40 V |
| Stromaufnahme (bei 24 V) | 200 μ A |
| LED Stromverbrauch (bei 24 V) | 6 mA |
| Maximale Kabelimpedanz | 100 Ω |

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212032 vom/ dated 17.11.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Input/output device type VMC100 can be operated in fire detection and fire alarm systems.
Each input/output device provides one monitored output for event-controlled activation or shutdown of external equipment.

Input/output device type VMC100 provides a line isolating function.

Input/output device type VMC100 shall exclusively be installed within the specified surface-mounted housings.

Technical data (manufacturer's specifications)

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Operating voltage (DC) | 15 V to 40 V |
| Current consumption (at 24V) | 200 μ A |
| LED current consumption (at 24V) | 6 mA |
| Maximum cable impedance | 100 Ω |