

PID:
12200045
CID:
CN.T0006S

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

ARGUS SECURITY SRL
VIA DEL CANNETO 14-LOC. VIGNANO Z.I.
34015 MUGGIA TS
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA



**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**

per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi sonori e visuali di
allarme incendio
(Mod. SGWS-
MOD/865+CWS100/AV)**

*Visual and sound fire alarm devices
(Model SGWS-
MOD/865+CWS100/AV)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2020-02-07**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

Scade il / Expires on **2023-02-06**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2020-02-07
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---
Scade il / Expires on 2023-02-06

Prodotto | Product

Dispositivi sonori e visuali di allarme incendio Visual and sound fire alarm devices

Concessionario | Licence Holder

ARGUS SECURITY SRL
VIA DEL CANNETO 14-LOC. VIGNANO Z.I.
34015 MUGGIA TS
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PL.T0009K C03859810

34015 MUGGIA

TS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-23:2010
EN 54-25:2008
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-23:2010
EN 54-25:2008
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Rapporti | Test Reports

SS19-0047123-08

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale alimentazione / Rated supply voltage **3 Vdc (Batteria CR123A) / 3 Vdc (Battery CR123A)**
Categoria e volume di copertura / Category and coverage **W-2.5-7**
volume
Frequenza di trasmissione / Operating frequency **865 MHz**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U000XX

Marca / Trade mark **ARGUS SECURITY**

Modello / Model **SGWS-MOD/865+CWS100/AV**

Altre caratteristiche / Further characteristics **Vedere Ulteriori Informazioni / See Additional Information**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Caratteristiche acustiche in conformità a EN 54-3:

-Warble Tone: 800 Hz per 500 ms poi 1000 Hz per 500 ms;
-Continuous tone: 970 Hz continuo;
-Slow Whoop (Dutch): 500-1200 Hz per 3500 ms, poi off per 500 ms;
-German DIN tone: 1200-500Hz spazzolata ogni 1000 ms (1 Hz).

Tone patterns in compliance with EN 54-3:

-Warble Tone: 800 Hz for 500 ms then 1000 Hz for 500 ms;
-Continuous tone: 970 Hz continuous;
-Slow Whoop (Dutch): 500-1200 Hz for 3500 ms, then off for 500 ms;
-German DIN tone: 1200-500Hz swept every 1000 ms (1 Hz).



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA12.01932
SN.U0002T

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U0002T

EMU.122000.DA2R

Importo modelli IMQ - sirene e lampeggiatori - 1220 - Dispositivi di allarme / IMQ models - - 1220 -
Alarm devices

1