

PID:  
12100075  
CID:  
CN.T0006N

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**ARGUS SECURITY SRL**  
**VIA DEL CANNETO 14-LOC. VIGNANO Z.I.**  
**34015 MUGGIA TS**  
**IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA**



**Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ -  
Regolamento per la  
certificazione di prodotti" ed  
è relativo ai prodotti  
descritti nell'Allegato al  
presente certificato.**

**per i seguenti prodotti**

**Dispositivi di ingresso/uscita  
per sistemi di allarme incendio  
( Modd. SGWE100/865 -  
SGCWE100/865 )**

*for the following products*

*Input/out devices for fire alarm  
systems  
( Models SGWE100/865 -  
SGCWE100/865 )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2020-02-07**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

Scade il / Expires on **2023-02-06**

**IMQ S.p.A.**

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2020-02-07  
Aggiornato il / Updated on ---  
Sostituisce / Replaces ---  
Scade il / Expires on 2023-02-06

## Prodotto | Product

**Dispositivi di ingresso/uscita per sistemi di allarme incendio**  
**Input/output devices for fire alarm systems**

## Concessionario | Licence Holder

**ARGUS SECURITY SRL**  
**VIA DEL CANNETO 14-LOC. VIGNANO Z.I.**  
**34015 MUGGIA TS**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



IMQ-  
SISTEMI DI  
SICUREZZA

## Costruito a | Manufactured at

PL.T0009A C03859810

34015 MUGGIA

TS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

EN 54-18:2005  
EN 54-25:2008  
EN 50130-4:2011 + A1:2014  
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

EN 54-18:2005  
EN 54-25:2008  
EN 50130-4:2011 + A1:2014  
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

## Rapporti | Test Reports

SS19-0047123-09

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Configurazione | Configuration **Dispositivo di Ingresso-Uscita / Input-Output Device**

Tensione nominale di alimentazione | Rated supply voltage **12 Vdc**

Frequenza di trasmissione | Operating frequency **865 MHz**

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U000XM

Marca | Trade mark **ARGUS SECURITY**

Modello | Model **SGWE100/865**

AR.U000XN

Marca | Trade mark **ARGUS SECURITY**

Modello | Model **SGCWE100/865**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U0002R EMU.121000.DA4C

Importo modelli IMQ - organi di comando - 1210 - Centrali ed apparati ausiliari | IMQ models - control units - 1210 - Central processing units and auxiliary apparatus

2