

PID:
12010042

CID:
CN.T0006Y

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

ARGUS SECURITY SRL
VIA DEL CANNETO 14-LOC. VIGNANO Z.I.
34015 MUGGIA TS
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Rivelatori di calore per sistemi di
allarme incendio**
(Mod. L-HT-SG/865)

**Heat detectors for fire alarm
systems**
(Model L-HT-SG/865)

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2020-02-07**

Aggiornato il | Updated on **2022-07-04**

Sostituisce | Replaces **2020-02-07**

Scade il | Expires on **2025-07-03**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2020-02-07
Aggiornato il | Updated on 2022-07-04
Sostituisce | Replaces 2020-02-07
Scade il | Expires on 2025-07-03

Prodotto | Product

Rivelatori di calore per sistemi di allarme incendio Heat detectors for fire alarm systems

Concessionario | Licence Holder

ARGUS SECURITY SRL
VIA DEL CANNETO 14-LOC. VIGNANO Z.I.
34015 MUGGIA TS
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PL.T0009J C03859810 34015 MUGGIA TS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 54-5:2017 + A1:2018
EN 54-25:2008 + AC:2012
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 54-5:2017 + A1:2018
EN 54-25:2008 + AC:2012
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Rapporti | Test Reports

SS19-0047123-01; SS22-0077661-08

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale di alimentazione | Rated supply voltage **3 Vdc (Batteria CR123A) / 3 Vdc (Battery CR123A)**
Frequenza di trasmissione | Operating frequency **865 MHz**
Classe | Class **P**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U000X2

Marca | Trade mark **ARGUS SECURITY**

Modello | Model **L-HT-SG/865**

Altre caratteristiche | Further characteristics **Vedere Ulteriori Informazioni / See Additional Information**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Base:
WAB100 - Base adattatore "senza fili"

Base:
WAB100 - Wireless Adaptor Base



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA12.01924

SN.U0002H

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U0002H

EMW.120100.DA2U

Importo modelli IMQ - rivelatori - 1201 - Rivelatori | IMQ models - detectors - 1201 - Detectors

1